

A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat használatba vétel főbb szempontjai

1. KÉSZREJELENTÉS, RÁKÖTÉS

A közüzemi szennyvízcsatornára csak a települési közüzemi hálózat üzembehelyezését követően szabad megkezdeni a rácsatlakozást.

Az igénylő a **házi szennyvízhálózat** elkészülte után telefonon, (Tel:06 95 320442) E-mail-ben (sarvarviz@sarvarviz.hu) vagy levélben (Sárvár, Nádasdy u. 136.) értesíti az üzemeltető Sárvár-Víz Kft-t és kéri a házi szennyvízhálózat felülvizsgálatát, és a csatlakozási hozzájárulás megadását.

(házi szennyvízhálózat: az ingatlanon keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló és azt a szennyvízbekötő vezeték vagy a csatlakozó szennyvízhálózat végpontjához továbbító - az ingatlanon lévő építmény (épület) tartozékát képező - szennyvízvezeték hálózat, annak kiegészítő elemeivel együtt)

Az üzemeltető a *házi szennyvízhálózatot* nem veszi át kezelésbe, annak üzemeltetése az igénylő feladata.

2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS

A rákötés tényét a szolgáltató Sárvár- Víz Kft-nek be kell jelenteni, a csatlakozási pontot még eltakarás előtt be kell mutatni. A telekhatáron belüli ellenőrző idomra történő rákötést vízzáróan, szabványos idomok beépítésével szabad elvégezni

A szolgáltató képviselője meggyőződik a házi szennyvízvezető rendszer szabályosságáról, műszaki megfelelőségéről és a rákötés jogi feltételeinek teljesüléséről.

3. HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS KIADÁSA

Amennyiben a csatlakozási pontot az előírások szerint alakították ki, a Sárvár- Víz kft. hozzájárulást ad ki a csatornabekötés használatba vételéhez. A hozzájárulás kiadásának feltétele a SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS megkötése valamint a szakfelüyeleti és helyszínelési díj befizetése. A Sárvár- Víz Kft. új épület esetén külön hozzájárulást ad ki az épület (létesítmény) használatba vételi engedélyének kiadásához. Az épület (létesítmény) használatba vételi engedélyét az önkormányzat adja ki.

4. SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

A SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS megkötését a rácsatlakozás bejelentésével egyidejűleg az Ügyfélszolgálati Irodán kell kezdeményeznie az ingatlantulajdonosnak vagy megbízottjának. A SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS megkötése feltétele a HASZNÁLATBA VÉTELI HOZZÁJÁRULÁS kiadásának. A SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS megkötésének feltétele az utólagos csatlakozási díj vagy a fejlesztési hozzájárulás megfizetése, vagy a mentesség igazolása.

A települési szennyvízvezető rendszer üzembe helyezését követő fél éven belüli rákötés esetén a szolgáltató a csatlakozási szakfelüyeleti és helyszínelési díj megfizetésétől eltekint!

5. SZENNYVÍZCSATORNA HASZNÁLATA

Elválasztó rendszerű szennyvízcsatornába csapadékvizet vagy altalaj szivárogtatóval (dréncsövezés) összegyűjtött vizet bevezetni nem szabad. Szennyvíz bekötővezeték zárt szennyvíztárolón vagy szikkasztón keresztül szennyvíz közcatornába bevezetni nem szabad. A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonos feladata, igény esetén a Sárvár-Víz Kft-nél megrendelhető. A házi szennyvízvezeték és tisztítóidom összekötése, azaz a közüzemi szennyvízcsatornára történő rákötés csak az üzemeltető Sárvár-Víz Kft. jelenlétében történhet. A házi szennyvízhálózatnak vízzárónak kell lennie. A vezeték 90 °-os vagy kisebb szögű töréspontjaiba tisztítóidomot vagy fordító aknát célszerű elhelyezni, a házi alapcsatorna tisztíthatósága érdekében. Függőleges iránytörés esetén 2 x 45 °-os iránytörés megengedett, a 90 °-os buktatást el kell kerülni. Az építésügyi előírásokat, melyek az épület állékonyágát, a szomszédos telekhatártól való távolságot határozzák meg, be kell tartani. Szennyvízve-

zeték és egyéb közművek egymástól mért vízszintes védőtávolságait be kell tartani, melyek a következők:

- ivóvízvezetéktől legalább	1,5 m
- elektromos kábeltől legalább	1,0 m
- telefonkábeltől legalább	1,0 m
- gázvezetéktől legalább	1,0 m

A közüzemi szennyvízcsatornába csak olyan összetételű és minőségű szennyvizet szabad bevezetni, amelynek tisztítására a szennyvíztisztító telep tisztítóberendezése alkalmas. Tilos olyan szennyvíz bevezetése, amely a dolgozók egészségét veszélyezteti, illetve a szennyvízcsatorna állagára, a berendezések működésére káros hatású.

A tulajdonos **köteles** megakadályozni a felszíni csapadék és talajvíz közcsatornába jutását, a házi szennyvízhálózatot állandóan üzemképes állapotban fenntartani, az ellenőrzést lehetővé tenni és elősegíteni.

A szennyvízcsatornába csak kommunális eredetű szennyvíz köthető be. Állati trágyát, nagy mennyiségű zsírt, olajat, mosószert, oldószereket, festékeket, mérgeket, nagyobb darabos szennyeződések a csatornába juttatni **tilos!**

A szennyvízelvezetési díj alapja az ingatlanon elfogyasztott vízmennyiség. A szennyvízcsatornába nem kerülő víz elszámolására külön vízmérőt kell beépíteni. (pl. öntözés, locsolás, állatok itatása, termékbe beépülő víz esetén)

6. TALAJTERHELÉSI DÍJ

Felhívjuk a figyelmet, a környezetterhelési díjról 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a talajba juttatott, e törvényben meghatározott környezetterhelő anyagok minden egysége után környezetterhelési díjat köteles fizetni. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló **közcsatornára nem köt rá** és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Szükség esetén további szóbeli tájékoztatással a Sárvár-Víz Kft ügyintézői a fogyasztók rendelkezésére állnak az alábbi elérhetőségeken:

- **Tel:** 06 95 320442
- **E-mail:** sarvarviz@sarvarviz.hu

Tisztelettel:

az Önök szolgáltatója

Sárvár-Víz Kft.